



Siewierz



GMINA SIEWIERZ

ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz

+48 32 64-99-400/401, fax +48 32 64-99-402

siewierz@siewierz.pl



RIFZP-II.7013.000006.2023

Siewierz, dnia 23 października 2024 r.

**Szanowna Pani
Anna Koczur
Radna Rady Miejskiej w Siewierzu**

Dotyczy: Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 października 2024 r. informujemy, że prace obejmujące rozbudowę ulicy Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych są wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową dla tego zadania. Inwestycja jest pod stałym nadzorem pracowników Urzędu oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Na terenie budowy odbyło się kilka spotkań, w tym m. in. w dniach 10, 16 i 21 października 2024 r. z Kierownikiem Budowy oraz z mieszkańcami, którzy zgłaszają do tutaj Urzędu uwagi dotyczące inwestycji, w tym wysokości wjazdów na posesję. Wszystkie zgłoszenia, które otrzymujemy od mieszkańców, są wyjaśniane i rozpatrywane na budowie przez pracowników i Kierownika Budowy w celu określenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian lub konieczności skarpowania terenów poza pasem drogowym.

Informujemy, że w ramach zadania została wybudowana infrastruktura towarzysząca tj. kanalizacja deszczowa, która odprowadza wody opadowe ze ścieżki rowerowej, chodnika i drogi. Zmiana wysokości rzędnych drogi, chodnika i ścieżki spowodowałaby brak odpływu oraz powstanie zastoin wód opadowych. W związku z powyższym, mając na uwadze m. in. istniejące wjazdy na posesję, układ drogi, spadki poprzeczne i podłużne, a także skuteczne odwodnienie informujemy, że każda zmiana jest rozpatrywana odrębnie dla danego odcinka. Kierownik Budowy określa możliwości wprowadzenia wszystkich zmian wnioskowanych przez mieszkańców.

W przypadku różnic istniejącego terenu w stosunku do budowanej infrastruktury (ścieżki rowerowej, chodnika) Wykonawca w ramach zadania wykona skarpowanie, w tym utwardzenie kruszywem wjazdów na działki rolne oraz skarpowanie ziemią poza wjazdami.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że ewentualne zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej skutkują zmianami w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i poprzedzone są oceną techniczną, zgodności z założeniami projektowymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją zezwalającą wykonywanie robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie zmiany w wykonywaniu przedmiotu umowy zgłoszone przez mieszkańców i użytkowników drogi podlegają analizie technicznej przez profesjonalnych uczestników procesu budowlanego w szczególności: projektanta, kierownika budowy, kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej, inspektorów nadzoru inwestorskiego, geodetę i Zamawiającego. Dodatkowo zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego podlega weryfikacji w zakresie jej istotności i dopuszczalności zgodnie z art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 2024 poz. 1320).

**ZASTĘPCA BURMISTRZA
Marta Szymiec**

Sprawę prowadzi:

Joanna Cesarz-Bajan - Zastępca Kierownika ds. inwestycji

tel.: 32/ 64 99 472, e-mail: jcesarz-bajan@siewierz.pl

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Kopia a/a